

Naručitelj:
Auftraggeber:Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle**UVJERENJE O KVALITETI br. 116/02
ZERTIFIKAT**Proizvod: **RAZVODNA KUTIJA**
Erzeugnis: **Verbindungsdose**


Tip / Typ:	PS 77, PS 97, PS 99, PS 1111, PS 1309, PS 1313, PS 1809, PS 1811, PS 1818, PS 2518, PS 3625	PC 77, PC 97, PC 99, PC 1111, PC 1309, PC 1313, PC 109, PC 1811, PC 1818, PC 2518, PC 3625
Način postavljanja: Anbringungsart:	n/ž Ap	n/ž Ap
Stupanj zaštite: Schutzart:	IP 66	IP 66
Temp. izdržljivost: Temperaturbeständigkeit::	do 70 °C bis 70 °C	do 120 °C bis 120 °C
Materijal: Material::	polistiren Polystyren	polikarbonat polycarbonat

Proizvođač: **Günther Spelsberg GmbH + Co. KG**
Hersteller: **Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle**Rok valjanosti: **03. 2007.**
Gültigkeitsdauer:**ZAKLJUČAK / BEURTEILUNG:**Ovim se potvrđuje da karakteristike proizvoda odgovaraju zahtjevima slijedećih normi:
Hiermit bestätigen wir daß das Produkt mit der folgenden Normen übereinstimmt:

- HRN N.E4.005
- DIN VDE 0606 Teil 1/11.84

Čakovec, 18.03.2002.

MBT inženjering d.o.o.
 Čakovec, Dr. Petra Novaka 36
 Tel. (040) 616 952

 Odobrio:

 Marijan Marcuš, dipl.ing.el.